

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和05年07月28日

計画の名称	一宮町における雨水公共下水道の改築更新（防災・安全）（重点計画）											
計画の期間	令和04年度～令和08年度（5年間）										重点配分対象の該当	○
交付対象	一宮町											
計画の目標	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ストックマネジメント計画に基づく改築更新を実施することにより、ライフサイクルコストの低減を図りながら施設機能を適正に維持し、浸水被害から町民の生命と財産を守る。</li> <li>・耐水化と耐震化を実施することにより、災害に対する施設機能を強化する。</li> <li>・下水道台帳をデジタル化することにより、ストックマネジメント計画の効率化を図る。</li> </ul>											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	1,937	A	1,937	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 R4当初	中間目標値 R6末	最終目標値 R8末
1	スtockマネジメント計画に基づく中央ポンプ場の改築更新を実施し、対象施設の改築更新を実施した割合を0%から100%に増加する。 中央ポンプ場の改築更新施設整備率 改築更新済み施設（数） / 改築更新対象施設（数） × 100	0%	45%	100%
2	耐水化計画に基づく想定浸水深に対し、中央ポンプ場の機能確保が可能な施設の割合を0%から33%に増加する。 中央ポンプ場の耐水化施設整備率 耐水化済み施設（数） / 耐水化対象施設（数） × 100	0%	33%	33%
3	中央ポンプ場の沈砂池・ポンプ室の耐震診断を実施し、地震対策必要性有無の確認済施設を0%から100%に増加する。 中央ポンプ場の沈砂池・ポンプ室の耐震診断率 耐震診断済み施設（数） / 耐震診断対象施設（数） × 100	0%	50%	100%
4	管路施設のストックマネジメント計画実施方針を策定し、計画に基づく点検を実施し、点検した雨水管渠の割合を0%から100%に増加する。 雨水管渠の点検率 点検済み管渠延長（m） / 点検対象管渠延長（m） × 100	0%	50%	100%
5	内水浸水想定区域図を策定し、令和5年度までに内水ハザードマップを公表する。 内水浸水想定区域図を策定、内水ハザードマップの作成・公表の進捗率 進捗段階 / 公表に必要な工程 × 100	0%	100%	100%
6	管路施設の下水道台帳をデジタル化する。 管路施設の下水道台帳のデジタル化 進捗段階 / デジタル化に必要な工程 × 100	0%	100%	100%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="radio"/>	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	<input type="radio"/>	避難行動要支援者名簿の提供	<input type="radio"/>
-----	-----------	-----------------------	----------	-----------------------	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	-----------------------	---------------	-----------------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R04	R05	R06	R07	R08			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	一宮町	直接	一宮町	ポンプ場	改築	中央ポンプ場改築更新(ストックマネジメント計画)	機械設備、電気設備、建築設備、土木付帯設備、次期ストックマネジメント計画診断・策定・実施設計	一宮町						1,426		策定済
	A07-002	下水道	一般	一宮町	直接	一宮町	ポンプ場	新設	中央ポンプ場耐水化	沈砂池・ポンプ室	一宮町						101		策定済
	A07-003	下水道	一般	一宮町	直接	一宮町	ポンプ場	新設	中央ポンプ場耐震化	沈砂池・ポンプ室	一宮町						322		-
	A07-004	下水道	一般	一宮町	直接	一宮町	管渠(雨水)	改築	ストックマネジメント計画(管路)	東部幹線、西部幹線	一宮町						58		-
	A07-005	下水道	一般	一宮町	直接	一宮町	-	-	浸水対策	内水浸水想定区域図	一宮町						21		-
	A07-006	下水道	一般	一宮町	直接	一宮町	管渠(雨水)	改築	下水道情報デジタル化	下水道台帳デジタル化	一宮町						9		-



交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R04				
配分額 (a)	140				
計画別流用増 減額 (b)	0				
交付額 (c=a+b)	140				
前年度からの繰越額 (d)	0				
支払済額 (e)	100				
翌年度繰越額 (f)	40				
うち未契約繰越額 (g)	10				
不用額 (h = c+d-e-f)	0				
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	7.14				
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					